

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за август 2020 года (25 августа)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	17511			1768,38	45038	Потр. без офиса
	Гкал				1768,38		офис
ГВС	м ³	106357	107612	1254		60482	
	м ³	59	60	1	137,45		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	2519			1768,38	16149	
ГВС	м ³	4978	5330	352	137,45	25955	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	2143			1768,38	8624	
ГВС	м ³	6306	6889	583	137,45	7240	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	3739			1768,38	35373	
ГВС	м ³	24008	24332	324+68=392	137,45	62771	Акт на 68 м ³
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	6852			1768,38	32724	
ГВС	м ³	25440	25996	556	137,45	40023	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	10818			1768,38	26341	
ГВС	м ³	47065	48270	1205	137,45	39644	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	8104			1768,38	45899	
ГВС	м ³	45275	45763	488+80=568	137,45	62482	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	5081			1768,38	42154	Потр. без офиса
					1768,38		офис
ГВС	м ³	3474	3775	300+45=345	137,45	7168	Потр. без офиса
		117	118	1	137,45		расч офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	7290			1768,38	42061	
ГВС	м ³	40171	40608	437	137,45	56035	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	1682			1768,38		
ГВС	м ³	2620	2819	199	137,45	13401	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	1715			1768,38	8694	
ГВС	м ³	2164	2387	223+23=246	137,45	9593	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»



/ А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»



/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

В многоквартирном доме № 5 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области не работал прибор учета горячего водоснабжения в августе месяце 5 суток. Время наработки за месяц 27 суток (период с 24 июля по 25 августа).

В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 5 суток считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 2411 м³. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 13,6 м³ (учитывая период отключения ГВС).

За 5 суток среднее потребление составляет 68 м³

Комиссия считает, что за август месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 5 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **324 + 68 = 392 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

В многоквартирном доме № 9 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области не работал прибор учета горячего водоснабжения в августе месяце 4 суток. Время наработки за месяц 28 суток (период с 24 июля по 25 августа).


В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 4 суток считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 3551 м³. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 20 м³ (учитывая период отключения ГВС).

За 4 суток среднее потребление составляет 80 м³

Комиссия считает, что за август месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 9 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **488 + 80 = 568 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

В многоквартирном доме № 10 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области не работал прибор учета горячего водоснабжения в августе месяце 3,4 суток. Время наработки за месяц 28,6 суток (период с 24 июля по 25 августа).

В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 4 суток считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 2340 м³. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 13,2 м³ (учитывая период отключения ГВС).

За 3,4 суток среднее потребление составляет 45 м³

Комиссия считает, что за август месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 9 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **300 + 45 = 345 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

В многоквартирном доме № 12 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области не работал прибор учета горячего водоснабжения в августе месяце 2,7 суток. Время наработки за месяц 29,3 суток (период с 24 июля по 25 августа).

В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 2,7 суток считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 1487 м³. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 8,4 м³ (учитывая период отключения ГВС).

За 2,7 суток среднее потребление составляет 23 м³

Комиссия считает, что за август месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 9 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **223 + 23 = 246 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов