

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за март 2020 года (25 марта)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	16984	17096 + расч.	311,49	1711,35	43578	Потр. без офиса
	Гкал			0,85	1711,35		офис
ГВС	м ³	99313	99895 + расч	1707	133,12	56920	Потр. без офиса
	м ³	57	57	0	133,12		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	2359	2446	87	1711,35	15439	
ГВС	м ³	2873	3308	435	133,12	22302	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	1780	1940	160	1711,35	7905	
ГВС	м ³	2726	3431	705	133,12	3573	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	3581	3650	69	1711,35	34661	
ГВС	м ³	22042	22456	414	133,12	59942	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	6449	6623	174	1711,35	32005	
ГВС	м ³	21982	22698	716	133,12	36387	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	10181	10467	286	1711,35	25621	
ГВС	м ³	39385	40970	1585	133,12	35989	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	7773	7916	143	1711,35	45179	
ГВС	м ³	42352	42937	585	133,12	58957	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	4886	4975	88,56	1711,35	40706	Потр. без офиса
				0,44	1711,35		офис
ГВС	м ³	1534	1929	393	133,12	3634	Потр. без офиса
		105	107	2	133,12		расч офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	6954	7101	147	1711,35	41342	
ГВС	м ³	37391	37947	556	133,12	52467	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	1501	1587	86	1711,35	7765	
ГВС	м ³	1517	1718	201	133,12	9806	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	1516	1605	89	1711,35	7246	
ГВС	м ³	934	1172	238	133,12	6081	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.03.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

На многоквартирном доме № 1 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области вышел не работал прибор учета горячего водоснабжения из-за отсутствия питания. Время наработки за месяц 10 суток

В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 19 суток считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 10663 м³. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 59,2 м³.

За 19 суток среднее потребление составляет 1125 м³

Комиссия считает, что за март месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 1 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **1125 + 582 = 1707 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов