

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за ноябрь 2020 года (25 ноября)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	17678	18001	322,12	1768,38	46470	Потр. без офиса
	Гкал			0,88	1768,38		офис
ГВС	м ³	109300	111003	1702		62041	
	м ³	60	61	1	137,45		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	2539	2618	79	1768,38	18747	
ГВС	м ³	6203	6687	484	137,45	28162	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	2218	2385	167	1768,38	10809	
ГВС	м ³	8307	9123	816	137,45	9447	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	3775	3831	56	1768,38	37074	
ГВС	м ³	24719	25113	394	137,45	64969	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	6937	7111	174	1768,38	34903	
ГВС	м ³	27355		752	137,45		акт
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	10946	11253	307	1768,38	28547	
ГВС	м ³	51168	52838	1670	137,45	41853	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	8182	8335	153	1768,38	48040	
ГВС	м ³	46499	47253	754	137,45	64038	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	5120	5219	98,51	1768,38	43670	Потр. без офиса
				0,49	1768,38		офис
ГВС	м ³	4529	4954	423	137,45	9376	Потр. без офиса
		123	125	2	137,45		расч офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	7364	7509	145	1768,38	44222	
ГВС	м ³	41798	42380	582	137,45	58243	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	1707	1802	95	1768,38	10510	
ГВС	м ³	3318	3618	300	137,45	15609	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	1760	1856	96	1768,38	10210	
ГВС	м ³	2996	3367	371	137,45	11801	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.11.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о нижеследующем.

На многоквартирном доме № 7 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района, Брянской области вышел из строя прибор учета горячего водоснабжения.

В связи с отсутствием учета потребленной горячей воды в вышеуказанном доме, потребление ГВС за 33 суток (с 23 октября по 25 ноября) считаем по среднему значению потребляемой горячей воды за шесть предыдущих месяцев.

Потребление за шесть месяцев 3899 м³. Горячая вода подавалась 171 сутки. Среднее суточное потребление горячей воды составляет 22,8 м³.

За 33 суток среднее потребление составляет 752 м³

Комиссия считает, что за ноябрь месяц (на 25 число) 2020 года потребление по многоквартирному дому № 7 мкр-на Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, Брянского района составляет **752 м³**.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов