

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за август 2023 года (25 августа)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	25013			1989,9		Потр. без офиса
	Гкал				1989,9		офис
ГВС	м ³	157759	159029	1269	155,24	85398	Потр. без офиса
	м ³	76	77	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	4452			1989,9		
ГВС	м ³	15938	14888	532,2	155,24	50315	акт
				1			
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	5978			1989,9		
ГВС	м ³	27329		558	155,24	31774 на 11.07	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5411			1989,9		
ГВС	м ³	36277	36612	335	155,24	88064	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	10970			1989,9		
ГВС	м ³	48766	49421	655	155,24	63946	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	17865			1989,9		
ГВС	м ³	97108	97686	1330	155,24	64570	акт
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11297			1989,9		

ГВС	м ³	67854	68431	577	155,24	87096	
мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	7153			1989,9		Потр. без офиса
					1989,9		офис
ГВС	м ³	8443	8822	378	155,24	13481	Потр. без офиса
		193	194	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	10750			1989,9		
ГВС	м ³	60664	61152	488	155,24	80169	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	3571			1989,9		
ГВС	м ³	13547	13866	319	155,24	37738	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	3738			1989,9		
ГВС	м ³	14517	14888	371	155,24	33921	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив» _____

/ А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» _____

/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.07. 2023 года по 25.08.2023 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета, установленный в вышеуказанном доме, показывал некорректные показатели объема, потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил ..., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ...» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 месяцев - 3210 м^3 , за 1 месяц 535 м^3 .

В сутки $17,2 \text{ м}^3$. За период горячая вода подавалась 31 сутки

Итого за расчетный период - $31 \times 17,2 - 1 = 532,2 \text{ м}^3$, где

1 – показания магазинов: «Охотно» и «КБ», который получает горячую воду из под общедомового счетчика.

Акт подписали:


_____ / А.П. Ловяго

_____ / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.07.2023 года по 25.08.2023 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета горячей воды, установленный в вышеуказанном доме, был снят на поверку потребление (за время отсутствия счетчика) определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил ..., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ...» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев - 3265,4 м³, за 1 сутки 18 м³.

31 x 18=558 м³ (31 сутки без приборов учета)

Акт подписали:

 А.П. Ловяго
 С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.08.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 8 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.07.2023 года по 25.08.2023 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета горячей воды, установленный в вышеуказанном доме, был снят на поверку (за время отсутствия счетчика) определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил ..., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ...» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.



Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев - 8518 м^3 , за 1 сутки - 47 м^3 .

$16 \times 47 = 752 \text{ м}^3$ (16 суток без приборов учета)

по показаниям прибора учета $97686 - 97108 = 578 \text{ м}^3$

Итого за расчетный период - $752 + 578 = 1330 \text{ м}^3$.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов