

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за июнь 2023 года (27 июня)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	25013			1989,9		Потр. без офиса
	Гкал				1989,9		офис
ГВС	м ³	155758	156631	873	155,24	83999	Потр. без офиса
	м ³	76	76	0	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	4452			1989,9	31756	
ГВС	м ³	18671	17612	339,5	155,24	47006	акт
				1			магазин
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	5978			1989,9	25766	
ГВС	м ³	26843	27108	265	155,24	31438	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5411			1989,9	51932	
ГВС	м ³	35703	35955	252	155,24	86671	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	10970			1989,9	49888	
ГВС	м ³	47739	48183	444	155,24	62544	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	17865			1989,9	41944	
ГВС	м ³	95741	96573	832	155,24	63892	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11297			1989,9	60571	


ГВС	м ³	66918	67325	407	155,24	85702	
мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	7153			1989,9	58003	Потр. без офиса
					1989,9		офис
ГВС	м ³	7835	8109	273	155,24	11604	Потр. без офиса
		190	191	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	10750			1989,9	59200	
ГВС	м ³	59842	60202	360	155,24	78776	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	3571			1989,9	24110	
ГВС	м ³	13013	13252	239	155,24	36335	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	3738			1989,9	24477	
ГВС	м ³	13927	14176	249	155,24	32520	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

27.06.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.05. 2023 года по 27.06.2023 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета, установленный в вышеуказанном доме, показывал некорректные показатели объема, потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 месяцев - 3210 м³, за 1 месяц 535 м³.

В сутки 17,2 м³. За период горячая вода подавалась 19,8 суток

Итого за расчетный период - $19,8 \times 17,2 - 1 = 339,5$ м³, где

1 – показания магазина и КБ, который получает горячую воду из под общедомового счетчика.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов