

Акт


**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за январь 2023 года (25 января)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	23607	24025	416,86	1989,9	59517	Потр. без офиса
	Гкал			1,14	1989,9		офис
ГВС	м ³	148151	149742	1590	155,24	80664	Потр. без офиса
	м ³	73	74	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	4180	4221	100,8	1989,9	30421	акт
ГВС	м ³	17266	17802	536	155,24	45615	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	5271	5484	213	1989,9	23682	
ГВС	м ³	24385	24914	529	155,24	28095	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5072	5186	114	1989,9	49866	
ГВС	м ³	33813	34198	385	155,24	83341	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	10218	10442	224	1989,9	47805	
ГВС	м ³	43998	44783	785	155,24	59193	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	16106	16744	638	1989,9	39861	
ГВС	м ³	88725	90184	1459	155,24	60543	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	10895	11094	199	1989,9	60207	
ГВС	м ³	63374	64121	747	155,24	81699	


мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	6788	6907	118,41	1989,9	55919	Потр. без офиса акт
				0,59	1989,9		офис
ГВС	м ³	5443	5945	499	155,24	8007	Потр. без офиса
		180	183	3	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	10116	10304	188	1989,9	57118	
ГВС	м ³	56258	57160	902	155,24	74725	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	3244	3358	114	1989,9	22721	
ГВС	м ³	10983	11404	421	155,24	32271	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	3379	3493	114	1989,9	21676	
ГВС	м ³	11772	12220	448	155,24	28458	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

25.01.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 26.12.2022 года по 25.01.2023 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию за 19 суток потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 574,3 Гкал, за 1 сутки 3,149 Гкал.

$19 \times 3,149 = 59,8$ Гкал

по показаниям прибора учета (на 25.04.2022) Гкал 4221 – 4180 Гкал = 41 Гкал

Итого за расчетный период - $59,8 + 41 = 100,8$ Гкал.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов