

Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за апрель 2024 года (26 апреля)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	27078	27278	199,46	1989,9	66495	Потр. без офиса
	Гкал			0,54	1989,9		офис
ГВС	м ³	169821	171487	1666	155,24	91247	Потр. без офиса
	м ³	81	81	0	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5006		122,88	1989,9		акт
ГВС	м3	14888		407,88	155,24		акт
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	7048	7140	92	1989,9	30658	
ГВС	м ³	27329		✓ 594,25	155,24	31774 на 11.07	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5872	5917	45+5,8	1989,9	56762	акт
ГВС	м ³	39408	39831	423	155,24	93911	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	12122	12233	111	1989,9	54782	
ГВС	м ³	53790	54619	829	155,24	68831	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	19974	20148	174	1989,9	46839	
ГВС	м ³	108087	109645	1558	155,24	70445	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11583	11676	93	1989,9	62855	
ГВС	м ³	73496	74261	765	155,24	92942	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	7848	7896	47,76	1989,9	62897	Потр. без офиса
				0,24	1989,9		офис
ГВС	м ³	11796	12220	422	155,24	19356	Потр. без офиса
		205	207	2	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	11737	11830	93	1989,9	64096	
ГВС	м ³	65598	66306	708	155,24	86016	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4140	4176	36	1989,9	29649	
ГВС	м ³	16529	16923	394	155,24	43612	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	4403	4474	71	1989,9	29362	
ГВС	м ³	18141	18610	469	155,24	39795	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

26.04.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.03.2024 года по 26.04.2024 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию (вышел из строя) за указанный период потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев (165 суток) отопительного периода - 633,84 Гкал, за 1 сутки 3,84 Гкал.

$32 \times 3,84 = 122,88$ Гкал

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
– главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 2 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.03.2024 года по 25.04.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС не работал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области) и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.

$$V_{\text{гвс}} = 1167,7 \times 0,004 = 4,67 \text{ куб. м. в месяц}$$

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 3
за апрель месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 2
апрель	403,21	4,67	407,88

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
– главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.03.2024 года по 25.04.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС отсутствовал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области») и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.


$$V_{\text{гвс}} = 2904,4 \times 0,004 = 11,62 \text{ куб. м. в месяц}$$

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 3
за апрель месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 3
апрель	582,63	11,62	594,25

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго

 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

26.04.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 5 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.03.2024 года по 26.04.2024 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию 55 часов, потребление за это время определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил ..., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ...» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за предыдущие 6 месяцев отопительного периода - 461 Гкал, за месяц 76,83 Гкал. В сутки $76,83/30,4 = 2,527$ Гкал.

Счетчик не учитывал тепловую энергию за 55 часов/ $24 = 2,3$ суток

$2,3 \times 2,527 = 5,8$ Гкал

Разница показаний счетчика $5917 - 5872 = 45$ Гкал

Итого $45 + 5,8 = 50,8$ Гкал.

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов