

Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за июнь 2024 года (25 июня)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	27278			1989,9	66495	Потр. без офиса
	Гкал				1989,9		офис
ГВС	м ³	172969	174127	1158	155,24	92490	Потр. без офиса
	м ³	82	82	0	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5006			1989,9		
ГВС	м3	14888		369,3	155,24		акт
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	7140			1989,9	30658	
ГВС	м ³	27329		534,388	155,24		акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5917			1989,9	56762	
ГВС	м ³	40209	40512	303	155,24	95154	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	12233			1989,9	54782	
ГВС	м ³	55345	55927	582	155,24	70079	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	20148			1989,9	46839	
ГВС	м ³	110510	111640	1130	155,24	71620	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11676			1989,9	62855	
ГВС	м ³	74949	75485	536	155,24	94185	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	7896			1989,9	62897	Потр. без офиса
					1989,9		офис
ГВС	м ³	12598	12890	291	155,24	20763	Потр. без офиса
		208	209	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	11830			1989,9	64096	
ГВС	м ³	66952	67445	493	155,24	87256	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4176			1989,9	29649	
ГВС	м ³	17267	17508	241	155,24	45046	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	4474			1989,9	29362	
ГВС	м ³	19029	19355	326	155,24	41071	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

 / А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
— главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 2 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 24.05.2024 года по 25.06.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС не работал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области») и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.

$$V_{\text{ГВС}} = 2429,7 \times 0,004 = 9,719 \text{ куб. м. в месяц}$$

С учетом отключения на профилактический ремонт $21/30 \times 9,719 = 6,8$ куб. м.

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 2
за июнь месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 2
июнь	362,5	6,8	369,3

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
– главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 24.05.2024 года по 25.06.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС отсутствовал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области») и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.

$$V_{\text{гвс}} = 2931,2 \times 0,004 = 11,725 \text{ куб. м. в месяц, с учетом остановки котельной на профилактический ремонт } 21/30 \times 11,725 = 8,208$$

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 3
за апрель месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 3
апрель	526,18	8,208	534,388

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов