

Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за май 2024 года (24 мая)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	27278			1989,9	66495	Потр. без офиса
	Гкал			0,54	1989,9		офис
ГВС	м³	171487	172969	1481	155,24	91917	Потр. без офиса
	м³	81	82	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5006			1989,9		
ГВС	м3	14888		405,477	155,24		акт
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	7140			1989,9	30658	
ГВС	м³	27329		577,486	155,24	31774 на 11.07	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5917			1989,9	56762	
ГВС	м³	39831	40209	378	155,24	94580	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	12233			1989,9	54782	
ГВС	м³	54619	55345	726	155,24	69504	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	20148			1989,9	46839	
ГВС	м³	109645	110510	1417,2	155,24	70445	Акт 409 часов раб. ОДПУ
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11676			1989,9	62855	

ГВС	м ³	74261	74949	688	155,24	93612	
мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	7896			1989,9	62897	Потр. без офиса
					1989,9		офис
ГВС	м ³	12220	12598	377	155,24	20029	Потр. без офиса
		207	208	1	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	11830			1989,9	64096	
ГВС	м ³	66306	66952	646	155,24	86683	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4176			1989,9	29649	
ГВС	м ³	16923	17267	344	155,24	44285	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	4474			1989,9	29362	
ГВС	м ³	18610	19029	419	155,24	40468	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»

 / А.П. Ловяго

 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
– главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 2 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.04.2023 года по 24.05.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС не работал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области) и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.

$$V_{\text{гвс}} = 2429,7 \times 0,004 = 9,719 \text{ куб. м. в месяц}$$

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 2
за май месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 2
май	395,758	9,719	405,477

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:
- генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя
– главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили
настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр.
Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.04.2023 года по 24.05.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС отсутствовал более 3^х
месяцев, потребление горячей воды определяем расчетным способом.

Объем горячей воды за расчетный период определяем, как сумму объема
индивидуального потребления во всех жилых помещениях (по данным ООО
«РИРЦ Брянской области) и объема коммунального ресурса, потребленного
при содержании общего имущества МКД.

Объем горячей воды на содержание общего имущества равен
произведению площади мест общего пользования (за исключением площадей
подвала, технического этажа, машинного отделения) и норматива потребления
горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденного
приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2017 года № 9/2-нвк.

$$V_{\text{гвс}} = 2931,2 \times 0,004 = 11,725 \text{ куб. м. в месяц}$$

Расчет объема потребления горячей воды многоквартирным домом № 3
за апрель месяц сведен в таблицу.

Расчетный период	Сумма индивидуального потребление	Объем горячей воды на содержание общего имущества	Объема потребления ГВС МКД № 3
апрель	565,761	11,725	577,486

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

24.05.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 8 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 26.04.2024 года по 24.05.2024 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета горячей воды, установленный в вышеуказанном доме, не работал, за время отсутствия счетчика потребление горячей воды определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев - 9146 м³, за 1 сутки 50,2 м³.

Счетчик в вышеуказанном периоде работал 409 часов из 672, т.е. не работал 263 часа (11 суток).

Итого без прибора учета $50,2 \times 11 = 552,2$

С приборов учета 865 куб. м.

Всего: 1417,2 куб. м

Акт подписали:

 / А.П. Ловяго
 / С.А. Смирнов